

HAVARIJNÍ PLÁN

pro

vymezené území LDS

DMC ValMez, Zašovská 850,
757 01 Valašské Meziříčí

Aktualizováno: leden 2025

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Držitel licence: DMC LDS ValMez s.r.o., se sídlem Klokočí 657/1, Soběšice, 644 00 Brno IČO 09815571, DIČ: CZ09815571 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 121080 (dále jako „Společnost“)

Licence: 122441396 (distribuce elektřiny)

Odpovědný zástupce: Jaroslav Kaizr

Vymezené území: DMC ValMez, Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí

2. PŘEDMĚT HAVARIJNÍHO PLÁNU

Havarijní plán je vypracován pro předcházení a řešení stavu nouze na základě zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Stavem nouze je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny v důsledku:

- Živelných událostí;
- Opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;
- Havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny;
- Smogové situace podle zvláštních předpisů;
- Teroristického činu;

Stavem nouze je tedy taková situace, při které je reálné riziko výrazného omezení přerušení zásobování elektřinou, případně tedy již situace, při které k omezení, nebo přerušení došlo.

3. POPIS SOUSTAVY LDS

LDS se nachází na Vymezeném území a je distribuční soustavou zajišťující distribuci elektrické energie v rámci areálu DMC ValMez na adrese Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí.

Objekt zásobuje rozvodná síť distributora ČEZ Distribuce, a.s. Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy č. 24_VN_ 1011188044 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s..

Dodavatelem elektrické energie do LDS je v roce 2025 společnost ČEZ ESCO, a.s..

Zákazníky LDS, kterým je zajišťována distribuce elektrické energie, jsou v roce 2025 tyto společnosti:

- BBC Cellpack Czech s.r.o.
- Caltra, s.r.o.
- ČEZ ESCO, a.s.
- DMC Property V s.r.o.
- INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.
- innogy Energie, s.r.o.
- NEVEON Czech Republic spol. s r.
- PROGAS VM s.r.o.

4. REGULAČNÍ PLÁN

Podle vyhlášky č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 5 a 7.

5. PŘEHLED KAPACIT PRO PROVOZ, ÚDRŽBU A OPRAVY

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností, která je na tyto služby specializována.

6. PLÁN PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ STAVU NOUZE

Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba. Je instalován nepřetržitý dispečink, který při poruchách zabezpečuje jejich identifikaci a případné odpojení a opravu.

Možné stavy nouze v LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 110/22 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě Obnova provozu LDS

Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 110 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzkoušení.

Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzkoušení.

Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzkoušení.

Identifikace rizik a důvodů stavu nouze:

- živelná událost – objekt leží nad úrovní 100leté vody, při záplavách, nebo při bezprostředním nebezpečí záplav, se zásobování elektřinou vyřazuje z provozu. Postup je řízen krizovým managementem; pro případ požáru jsou vypracovány požární poplachové směrnice a evakuační plán, které se nacházejí v provozovně vlastníka objektu DMC Property V s.r.o. na ulici Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí. Opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu – postupuje se dle pokynů státních orgánů, např. Policie České republiky;
- havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny – soustava je zabezpečena, pokud dojde k vážnější poruše nebo havárii, která by směřovala ke stavu nouze, využijí se dodavatelské externí firmy, se kterými je sjednána předběžná dohoda; žádnému z odběratelů elektřiny nehrozí poškození zdraví, nebo těžko nahraditelné technologické škody;
- smogová situace podle zvláštních předpisů – soustava nepodléhá žádným regulačním opatřením;
- teroristický čin – při teroristickém útoku zasahuje bezpečnostní služba a informuje se Policie České republiky; při reálném nebezpečí teroristického činu se provádí evakuace a postupuje se dle pokynů Policie České Republiky.

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

7. PLÁN VYROZUMĚNÍ

V LDS je nastaven tento plán vyrozumění:

Interní spojení:

Jaroslav Kaizr senior – odpovědná osoba – 736 612 864, jaroslav.kaizr47@demaco.cz

Milan Klimunda – ředitel parku – 732 909 711, milan.klimunda@demaco.cz

Jan Rafaj – správa parku – 603 522 908, jan.rafaj@demaco.cz

Externí spojení:

p. Štefek – údržba objektu (poruchy NN) – 775 908 128

ČEZ Distribuce, a.s. – nadřazený distributor – poruchová linka – 800 850 860

Tísňová volání:

Tísňové volání – 112

Policie – 158

Hasiči – 150

Zdravotnická záchranná služba – 155

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených výše.

8. HAVARIJNÍ ZÁSoby A MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENÍ

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

9. ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI A LÉKAŘSKÉ POMOCI

Pracoviště jsou vybavena lékárníčkami první pomoci. Provozní pracovníci Společnosti a technické správy objektu jsou školeni pro první pomoc, zvláště při úrazech elektrickým proudem.

10. ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI A LÉKAŘSKÉ POMOCI

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společnostmi, která je specializovaná na provozování, opravy, údržbu, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v lednu 2025, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne:
2.1.2025



Digitálně podepsal
Jaroslav Kaizr

.....
Jaroslav Kaizr, jednatel